

附件 3

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

项目名称	浙江麒正药业有限公司年产 4.5 亿片抗肿瘤片剂/胶囊、39 亿片固体片剂/胶囊等制剂项目，抗新冠病毒药物阿兹夫定产业化项目		
项目地址	浙江省台州市台州湾新区东部新区台州湾大道 698 号		
项目性质	新建 ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐		
项目负责人	姚爽	联系电话	13586038047
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病防护设施设计 ☒ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☐		
评价报告编制单位	浙江鑫泰检测技术有限公司	联系人及联系电话	胡秀锋 13058601307
职业病防护设施设计单位	浙江鑫泰检测技术有限公司	联系人及联系电话	葛峰卫 13305760890

制表人：胡秀锋 制表日期：2025 年 11 月 29 日 联系电话：13058601307

【★注：建设单位应当在评审（验收）完成之日起 20 日内进行信息公布】

**《浙江麒正药业有限公司年产 4.5 亿片抗肿瘤片剂/胶囊、39 亿片
固体片剂/胶囊等制剂项目,抗新冠病毒药物阿兹夫定产业化项目职
业病防护设施设计专篇》专家审查意见**

按照《职业病防治法》和《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》等要求,浙江麒正药业有限公司于 2025 年 11 月 22 日组织有关专家(专家名单附后)对 XTZP25006《浙江麒正药业有限公司年产 4.5 亿片抗肿瘤片剂/胶囊、39 亿片固体片剂/胶囊等制剂项目,抗新冠病毒药物阿兹夫定产业化项目职业病防护设施设计专篇》(以下简称《设计专篇》)进行了审查。专家组听取了建设单位和设计单位对该项目的概况及《设计专篇》主要内容的介绍,经充分、认真地讨论,形成如下审查意见:

一、技术审查意见:

- 1.《设计专篇》设计依据充分、准确;
- 2.《设计专篇》对建设项目概况及工程分析清晰、完整;
- 3.《设计专篇》对建设项目产生或者可能产生的职业病危害因素进行的分析较全面、准确,对其危害程度预测准确;
- 4.《设计专篇》对建设项目职业病防护设施和应急救援设施的名称、规格、型号、数量及分布等设计基本全面、准确,对防护设施和应急救援设施的防控性能分析基本合理可行;
- 5.《设计专篇》对建设项目的辅助卫生设施的设置情况设计基本合理;
- 6.《设计专篇》对预评价报告中拟采取的职业病防护设施、防护措施及对策措施采纳情况的说明较全面、合理;
- 7.《设计专篇》对建设项目职业病防护设施和应急救援设施投资预算列出了明细表,明细表合理、可行。

二、专家组意见:

- 1、补充本项目试剂库、实验室、污泥间、压泥间等场所通风设施设计;
- 2、补充完善配料室、称量室层流罩尺寸、通风孔直径与间距、通风面高度,回风口数量与位置等相关参数设计;完善流化床、压片机除尘设施设计;
- 3、细化丙酮使用岗位防毒设施/措施设计;
- 4、补充完善制冷系统、废气处理系统、供热系统、固废堆场职业病防护设施设计;
- 5、完善本项目应急救援设施设计。

三、审查结论:

设计单位应根据专家组意见对《设计专篇》进行修改，修改后的《设计专篇》需经专家组组长签名确认通过。

专家组组长： 尹永昌

专家组成员： 陈安如 王英

《浙江麒正药业有限公司年产 4.5 亿片抗肿瘤片剂/胶囊、39 亿片
固体片剂/胶囊等制剂项目,抗新冠病毒药物阿兹夫定产业化项目职
业病防护设施设计专篇》审查专家名单

项目名称: 浙江麒正药业有限公司年产 4.5 亿片抗肿瘤片剂/胶囊、39
亿片固体片剂/胶囊等制剂项目,抗新冠病毒药物阿兹夫定产业化项
目

设计专篇名称:《浙江麒正药业有限公司年产 4.5 亿片抗肿瘤片剂/胶囊、
39 亿片固体片剂/胶囊等制剂项目,抗新冠病毒药物阿兹夫定产业化
项目职业病防护设施设计专篇》

设计专篇书编号: XTZP25006

评价单位: 浙江鑫泰检测技术有限公司

项目负责人: 胡秀锋

审查时间: 2025 年 11 月 22 日

审查地点: 浙江鑫泰检测技术有限公司会议室

姓名	单 位	职 称
尹灵富	台州市疾病预防控制中心	高级工程师
尹月英	临海市疾病预防控制中心	主任医师
陈安斌	台州市卫生监督所	主管医师

专家组组长: 尹灵富

《浙江麒正药业有限公司年产 4.5 亿片抗肿瘤片剂/胶囊、39 亿片固
体片剂/胶囊等制剂项目，抗新冠病毒药物阿兹夫定产业化项目职业
病防护设施设计专篇》专家审查意见修改说明

浙江海翔川南药业有限公司于 2025 年 11 月 22 日组织有关专家
(专家名单附后)对 XTZP25006《浙江麒正药业有限公司年产 4.5 亿
片抗肿瘤片剂/胶囊、39 亿片固体片剂/胶囊等制剂项目，抗新冠病毒
药物阿兹夫定产业化项目职业病危害预设计专篇》(以下简称《设计
专篇》)进行了审查。专家听取了建设单位对该项目概况的介绍和
评价单位对《设计专篇》的汇报。经充分细致的讨论，提出了对该《设计
专篇》的审查意见。根据专家的审查意见，评价单位对该《设计专
篇》进行了修改，修改结果如下：

序号	专家意见	修改说明	正稿页码
1	补充本项目试剂库、实验室、 污泥间、压泥间等场所通风设 施设计	已修改，补充本项目试剂库、实验室、 污泥间、压泥间等场所通风设施设计	报告第 13 页
2	补充完善配料室、称量室层流 罩尺寸、通风孔直径与间距、 通风面高度，回风口数量与位 置等相关参数设计；完善流化 床、压片机除尘设施设计	已修改，补充完善配料室、称量室层流 罩尺寸、通风孔直径与间距、通风面高 度，回风口数量与位置等相关参数设计； 完善流化床、压片机除尘设施设计	报告第 58-59 页
3	细化丙酮使用岗位防毒设施/ 措施设计	已修改，细化丙酮使用岗位防毒设施/ 措施设计	报告第 59 页
4	补充完善制冷系统、废气处理 系统、供热系统、固废堆场职 业病防护设施设计	已修改，补充完善制冷系统、废气处理 系统、供热系统、固废堆场职业病防护 设施设计	报告第 59-60 页
5	完善本项目应急救援设施设计	已修改，完善本项目应急救援设施设计	报告第 72-75 页

浙江鑫泰检测技术有限公司

2025 年 11 月 27 日

专家组组长复核意见： 已按专家意见修改

专家组组长签名： 王灵

2025 年 11 月 27 日